

Certificado
1881-Z/22



Emisión inicial	23/09/2022	Auditoría de renovación	04/09/2025
Expiración último ciclo	23/09/2025	Renovación	24/09/2025
		Válido hasta	23/09/2026

Certificado de Conformidad

EN50600-2-2, apartado “6.3. Power distribution”
EN50600-2-3, apartado “6.2. Availability”

IVAC-INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L. ha determinado que el objeto del certificado de

FALBOX, S.L. (NIXVAL DATACENTER)

cumple satisfactoriamente con los requisitos:

EN50600-2-2, apartado “6.3. Power distribution”:
Cumplimiento de la clase 4 de disponibilidad en cuanto a topología eléctrica.

EN50600-2-3, apartado “6.2. Availability”:
Cumplimiento de la clase 4 de disponibilidad en cuanto a topología mecánica/climatización.

Juan Cardona Esbrí
Director IVAC-INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L.

Este certificado consta de 1 página.
Se permite la divulgación del certificado.

El presente certificado es válido hasta la fecha indicada, salvo retirada o suspensión.
Su validez está sujeta a los seguimientos realizados con periodicidad anual.
Para cualquier aclaración sobre el certificado puede solicitarla a través de nuestra página web.